ARPAC
CAMPANIA

Comunicazione di allerta - Risultati analitici parziali "non conformi"

Area Analitica
Laboratorio Acque Uso Umano

Al Resp.UOPC **DS 13**
uopc.maddaloni@pec.aslcaserta.it

Accettazione n.
202506441
202506438
Committente UOPC **DS 13**
Data di Prelievo 16/04/2025

Data Arrivo Campione 16/04/2025

N. di accettazione	*Tipo di analisi*	*Luogo di Prelievo*	*Parametro*	*Metodo*	*Unità di Misura*	*Risultato*	*Valore di Parametro (A)*
202506441	*REPLICA*	*Santa Maria a Vico – piazzetta Padre Pio cod. 061082E5941*	*Nitrato*	*APAR CNR IRSA 4020 Man 29 2003*	*mg/L*	*55 ± 6*	*50*
202506438	*REPLICA*	*Santa Maria a Vico – loc San Marco cod. 061082E6329*	*Nitrato*	*APAR CNR IRSA 4020 Man 29 2003*	*mg/L*	*54 ± 6*	*50*

COMUNICAZIONE DI ALLERTA: parametri non conformi al (A) D.Lgs 18 del23/02/2023 (G.U. n.55 del 6marzo 2023)
(B)DGR .CAMPANIA 2088/2004—accordo 16/01/2003(G.U. 3/3/2003)
I RAPPORTI DI PROVA FINALI SARANNO TRASMESSI AL COMPLETAMENTO DELLE PROVE
SI INVITA A SEGNALARE NEL VERBALE CON LA DICITURA "REPLICA" I CAMPIONAMENTI CONSEQUENZIALI

Il Dirigente Laboratorio LAUM
Dott. ssa Maria Rosaria Vadrucci

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0025617/2025 del 17/04/2025
Firmatario: MARIA ROSARIA VADRUCCI

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Protocollo Arrivo N. 8135/2025 del 17-04-2025
Doc. Principale - Copia Documento

Il Dirigente Area Analitica
Dott. ssa Francesca BARONE

Il Direttore del Dipartimento Provinciale
Dott. Salvatore DI ROSA

Codice Documento	Edizione	Revisione	Pagina
All. n. 08/DO/ANCE	3	1	1 di 1